



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 077 418 22 57, 77 447 20 03

fax 077 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

http://www.gov.pl/web/psse-kluczbork

Kluczbork, 28.06.2024 r.

HK.90820.3.7.2024.AW-Ś

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2024 r., poz. 572),
- art. 27 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zmianami),
- § 3, § 21 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdania z badań nr SB/76132/06/2024 z dnia 28.06.2024 r., próbki wody pobranej z wodociągu sieciowego w Chocianowicach (punkt Trzebiszyn pompownia strefowa) w dniu 25.06.2024 r, w którym stwierdzono obecność enterokoków kałowych w liczbie 4jtk/100ml,

**stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego
CHOCIANOWICE – na odcinku obejmującym wsie Trzebiszyn, Tuły Laskowice, Oś**

i nakazuje

Spółce Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, będącej administratorem wodociągu sieciowego w Chocianowicach

1. Podjąć działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody w sieci wodociągu w Chocianowicach (odcinek obejmujący wsie Trzebiszyn, Tuły, Laskowice, Oś) pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załącznikach 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).
2. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie.
3. Zapewnić mieszkańcom wsi Trzebiszyn, Tuły, Laskowice i Oś zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (np. cysterny, beczkowszy, woda butelkowana), której jakość odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2204).
4. Powiadomić w sposób skuteczny mieszkańców wsi Trzebiszyn, Tuły, Laskowice i Oś o braku przydatności wody do spożycia.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku o zakończeniu działań naprawczych oraz przedstawić wyniki badań wody, potwierdzających jej właściwą jakość i skuteczność podjętych działań.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2024 r., poz. 572), decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

W myśl art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko jest uzasadnione tym, że enterokoki kałowe i bakterie grupy coli stwierdzone w pobranych próbkach wody stanowią potencjalne źródło zagrożenia zdrowia dla osób z niej korzystających.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zmianami) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W dniu 25.06.2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody w 2024 r. z wodociągu sieciowego w Chocianowicach zostały pobrane próbki wody. W dniu 27.06.2024 r. administrator wodociągu powiadomił telefonicznie, że w próbce wody pobranej w pompowni strefowej w Trzebiszynie stwierdzono obecność enterokoków kałowych w liczbie 4jtk/100ml. W badanej próbce nie stwierdzono bakterii Escherichia coli ani bakterii grupy coli. Sprawozdanie z w/w badań próbki wody otrzymano w dniu 28.06.2024 r. Woda z pompowni trafia do wsi Trzebiszyn, Tuły, Laskowice i Oś.

Na podstawie zgłoszenia przez zarządcę wodociągu informacji o obecności enterokoków kałowych w próbce wody pochodzącej z punktu w Trzebiszynie - pompownia strefowa, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydał w dniu 27.06.2024 r. komunikat o braku przydatności wody. Powyższe stwierdzono na podstawie powiadomienia nr 22559208 oraz informacji z dnia 27.06.2024 r.

Stwierdzona liczba enterokoków kałowych jest niezgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zgodnie z którym dopuszczalna liczba enterokoków kałowych wynosi 0jtk/100ml.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdania z badań jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów, z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, że woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Obecność enterokoków kałowych w wodzie świadczy o niedawnym, świeżym skażeniu wody odchodami. Są wydalane z kałem ludzkim oraz zwierząt stałocieplnych. W znacznej liczbie enterokoki są obecne w ściekach oraz w wodzie zanieczyszczonej ściekami lub odchodami ludzkimi. Niewłaściwe uzdatnianie wody lub uszkodzenia systemu dystrybucji wody mogą być potencjalną przyczyną zanieczyszczenia wody tymi drobnoustrojami.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, woda dostarczana do wsi Trzebiszyn, Tuły, Laskowice i Oś nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Woda może być używana do celów gospodarczych i sanitarnych (np. mycie podłóg, splukiwanie toalet).

Na podstawie § 21 ust. 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje podmiotom odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach, dotyczących możliwości korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedstawia właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) mówi, że „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”, natomiast art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.,

poz. 416) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Ponadto na podstawie art. 108 § 1 cytowanej wyżej ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2024 r., poz. 572) „decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...)”.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 45-367 Opole, ul. Mickiewicza 1 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127§ 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o. o. 46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lasowice Wielkie
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. aa

Osoba do kontaktu: Aneta Wójcik-Słęczak; Patrycja Derengowska
Telefon 77 447 20 03, 77 418 22 57, wew. 11
telefon 77 447 20 03, 77 418 22 57, wew. 11